



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 18711

Суміші будівельні сухі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" згідно з додатком

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10-00.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних та ремонтних робіт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Аскона-Південь" та її виробничі площі, Україна, Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1; виробничі площі: Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1; Україна, 10004, Житомирська обл., с. Довжик, вул. Нескорених 12

країна походження об'єкта експертизи: Україна

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Аскона-Південь", Україна, Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел.: (0552) 41-93-10

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ДСанПіН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме Вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК, мг/м³ не більше: гіпс, цемент, вапно-6,0; пісок кварцевий-1,0; крейда, вапняк-10,0; пил полімерного (вінілацетат)-6,0; ефіри целюлози-10,0. Вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер. доб., мг/м³ не більше: гіпс, цемент, вапно-0,1; пісок кварцевий-0,05; крейда, вапняк-0,15; пил полімерного (вінілацетат)-0,15. Сумарна питома ефективна активність ПРН Бк/кг, не більше -370, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см².

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;

в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування

Повинна бути етикетка на державній мові

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 02.06.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3-2289 від 02.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06. 2016 р.

№ 05.03.02-04/ 18711

1. Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 30
2. Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB TMB 122 «камінцева» сіра

Санітарно-епідеміологічна станція
Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон,
факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3-22 89 від 02.06.2016
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко

