

ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"
 Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів
 м. Херсон, вул. Уварова, 3, тел. 49-43-81
 Ліцензія МОЗУ АЕ №197037 від 08.09.2016 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ
 Головного директора
 ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"
 Ю.О.Ромаскевич
 «18» червня 2021 року
 м.п.

П А С П О Р Т

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
 (дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»

Адреса Україна, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1

Виданий (ким) ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Адреса 73020, Херсон, Уварова, 3

Дата видачі 18.06.2021 р. Метод виміру гаммаспектрометричний

Тип приладу СЕГ-05 Дата проведення Держповірки 13.08.2020 р.

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	<i>Суміші для заповнення швів</i>					
1	Суміш затирочна еластична біла ANSERGLOB Fuga	7	4	40	16	Перший
2	Суміш затирочна еластична біла ANSERGLOB Fuga широкий шов	7	4	33	15	Перший
3	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 101 "Білий"	6	4	39	15	Перший
4	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 102 "Срібло"	7	4	39	16	Перший
5	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 103 "Сірий"	7	4	29	15	Перший
6	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 104 "Сажа"	6	4	34	14	Перший
7	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 105 "Графіт"	7	4	35	15	Перший
8	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 106 "Гірчиця"	6	4	31	14	Перший
9	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 107 "Абрикос"	7	4	33	15	Перший

10	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 108 "Крем"	7	4	29	15	Перишій
11	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 109 "Мідь"	5	4	33	13	Перишій
12	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 110 "Тілесний"	6	4	33	14	Перишій
13	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 111 "Молоко"	7	4	32	14	Перишій
14	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 112 "Айворі"	5	4	33	13	Перишій
15	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 113 "Какао"	6	4	33	14	Перишій
16	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 114 "Карамель"	7	4	32	14	Перишій
17	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 115 "Горіх"	7	4	37	15	Перишій
18	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 116 "Малина"	5	4	34	13	Перишій
19	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 117 "Теракота"	7	4	29	15	Перишій
20	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 118 "Коричневий"	6	4	34	14	Перишій
21	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 119 "Шоколад"	7	4	35	15	Перишій
22	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 120 "Фісташка"	6	4	31	14	Перишій
23	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 121 "Ківі"	7	4	34	15	Перишій
24	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 201 "Смарагд"	7	4	41	16	Перишій
25	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 122 "Блакить"	7	4	38	15	Перишій
26	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 123 "Лаванда"	6	4	34	14	Перишій
27	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 202 "Жовтий"	7	4	29	15	Перишій
28	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 203 "Апельсин"	7	4	39	16	Перишій
29	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 204 "Лайм"	7	4	29	15	Перишій
30	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 205 "М'ята"	6	4	34	14	Перишій
31	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 124 "Синій"	7	4	35	15	Перишій
32	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 207 "Персик"	8	4	35	16	Перишій
33	Тонуючий пігмент ANSERGLOB 208 "Рожевий"	6	4	40	15	Перишій

Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф. ≤ 370) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф. ≤ 740) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год. на рік.

3 клас (Аеф. ≤ 1350) – для окремих ізольованих об'єктів та споруд промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Інженер



О.К. Хвостов

Лікар-лаборант



І.І. Лютенко