



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,
E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: http://rv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027



«23 » березня 2026 року

**С Е Р Т И Ф І К А Т № 223-Б від «23» березня 2026 року
на вміст радіоактивних речовин в продукції**

ТОВ “Аскона-Південь”

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 12.

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "23" березня 2026 року.

№ п/п	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	Aeф.
595	Фарби фасадні: Фарба фасадна ANSERGLOB ЕКО+ акрилова; Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB; Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB транспарентна (базаТ); Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB; Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB транспарентна (база Т); Фарба фасадна ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE	Груповий зразок	ТОВ “Аскона-Південь” Походження сировини: Україна, країни ЄС, Китай та інші.	< 15	< 8	< 43	21

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, свідоцтво про калібрування від 05.12.2025р. Невизначеність вимірювань не визначалась

Умови проведення випробування: t -18С⁰, φ -74%, атмосферний тиск 746мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97)

(1клас- Aeф ≤ 370 Бк/кг).

Термін дії сертифікату до “22” березня 2027 року.

Лікар з радіаційної гігієни

Володимир КУЗНЕЦОВ