



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,
E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: http: https://rv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з
впровадження системи управління якістю
Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

«23» березня 2026 року

**СЕРТИФІКАТ № 228-Б від «23» березня 2026 року
на вміст радіоактивних речовин в продукції**

ТОВ «Аскона-Південь»

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 12.

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "23" березня 2026 року.

№ п/п	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	Aeф.
600	Суміші для підлоги: Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 69; Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 70; Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 70 (зима); Суміш легковирівнююча ANSERGLOB LFS 71; Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 72; Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73; Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFF 74	Груповий зразок	ТОВ «Аскона-Південь» Походження сировини: Україна, країни ЄС, Китай та інші.	< 15	< 12	135	52

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, свідоцтво про калібрування від 05.12.2025р.

Невизначеність вимірювань ⁴⁰K-4 Бк/кг

Невизначеність вимірювань ²²⁶Ra, ²³²Th не визначалась

Умови проведення випробування: t -18С⁰, ф -74%, атмосферний тиск 746мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97)
(1клас- Aeф ≤ 370 Бк/кг).

Термін дії сертифікату до “22” березня 2027 року.

Лікар з радіаційної гігієни
ДУ “РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ”.

ф.7.8.00.01/02 (редакція 03) від 21.07.2025р

СЕРТИФІКАТ № 228-Б від 23.03.2026р

Володимир КУЗНЕЦОВ

Сторінка 1 з 1