



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ  
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
( ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,  
E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: http://rv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник генерального директора з  
впровадження системи управління якістю  
Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

«23» березня 2026 року

**СЕРТИФІКАТ № 230-Б від «23» березня 2026 року  
на вміст радіоактивних речовин в продукції**

**ТОВ «Аскона-Південь»**

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 12.

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "23" березня 2026 року.

№ п/п	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	Aeф.
602	Гідроізоляційні суміші: Суміш гідроізоляційна однокомпонентна ANSERGLOB WSR 56	Груповий зразок	ТОВ «Аскона-Південь» Походження сировини: Україна, країни ЄС, Китай та інші.	34	< 14	< 138	62

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, свідоцтво про калібрування від 05.12.2025р.

Невизначеність вимірювань <sup>226</sup>Ra-3 Бк/кг

Невизначеність вимірювань <sup>232</sup>Th, <sup>40</sup>K не визначалась

Умови проведення випробування: t -18С<sup>0</sup>, φ -74%, атмосферний тиск 746мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97)  
(1клас- Aeф ≤370 Бк/кг) .

Термін дії сертифікату до “22” березня 2027 року.

Лікар з радіаційної гігієни

Володимир КУЗНЕЦОВ