



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ  
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,  
E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: http://rv.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027



Заступник генерального директора з  
впровадження системи управління якістю  
Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

«23» березня 2026 року

**СЕРТИФІКАТ № 227-Б від «23» березня 2026 року**  
на вміст радіоактивних речовин в продукції

**ТОВ «Аскона-Південь»**

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 12.

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "23" березня 2026 року.

№ п/п	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	Aeф.
599	Клейові суміші: Суміш клейова ANSERGLOB BCX 30 для облицювання керамічною плиткою; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 33 для облицювальної плитки; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 33 для облицювальної плитки (зима); Суміш клейова ANSERGLOB BCX 34 для керамограніту; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 35 для камінів та печей; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 44 TOTAL еластифікована; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 45 PRO високоеластична;	Груповий зразок	ТОВ «Аскона-Південь» Походження сировини: Україна, країни ЄС, Китай та інші.	< 28	< 15	188	59

<p>Суміш клейова ANSERGLOB BCX 49 високоеластична біла; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 50 MEGA високоеластична; Суміш клейова еластифікована ANSERGLOB BCX 46 для мармуру та мозаїки; Суміш клейова ANSERGLOB BCX 37 для теплоізоляції; Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 38; Суміші клейова ANSERGLOB BCX 39 для теплоізоляції; Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40; Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40 (зима); Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 41 PRO; Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 41 PRO (зима)</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05, свідоцтво про калібрування від 05.12.2025р.

Невизначеність вимірювань  $^{40}\text{K}$ -3 Бк/кг

Невизначеність вимірювань  $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$  не визначалась

Умови проведення випробування:  $t$  -18С<sup>0</sup>,  $\phi$  -74%, атмосферний тиск 746мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97)

(1клас- Аеф  $\leq$  370 Бк/кг) .

Термін дії сертифікату до “22“ березня 2027 року.

Лікар з радіаційної гігієни



Володимир КУЗНЕЦОВ